



**Отдел надзорной деятельности по г. Евпатория
Главного управления МЧС России по Республике Крым**

ул. Чекиста Галушкина, 4, г. Евпатория, 97416,
телефон: (06569) 3-04-31 Факс (06569) 3-23-41
тел. доверия: +7 (499) 216-99-99

Предписание № 83/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоозерненская средняя школа» г. Евпатория РК»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Евпатория по пожарному надзору от "28" августа 2018 года, № 83, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «19» сентября 2018 года по 13 ч. 00 мин. «19» сентября 2018 года главным специалистом отдела надзорной деятельности по г. Евпатория ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Разумовской Ольгой Павловной, проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоозерненская средняя школа» г. Евпатория РК расположенного по адресу: г. Евпатория пгт Новоозерное ул. Героев Десантников, 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоозерненская средняя школа» г. Евпатория РК» Полисан Т.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1.	Объект защиты оборудовать автоматической пожарной	п. 61 Постановления Правительства РФ от	01.10.2019	

	сигнализацией.	25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 54, 83, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
2.	Объект защиты оборудовать аварийным освещением от автономного (резервного) источника питания.	п.43 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы	01.10.2019	
3	Выполнить в полном объеме фотолюминесцентные эвакуационные системы – ФЭС (совокупность фотолюминесцентных элементов, предназначенная для обеспечения процесса ликвидации чрезвычайной ситуации) согласно стандартам. Не обеспечено укомплектование объекта знаками пожарной безопасности и направляющими ФЭС линиями.	п.33,43 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 4, 5, ч 1-3 ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001, НПБ 160-91	01.10.2019	
4.	Объект защиты оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61,63 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 54, 84 ст.5,ч 1-3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.10.2019	
5.	Подвальное помещение выгородить защитой дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости.	ст. 4, 5, ч 1-3 ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический	01.10.2019	

		регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.2.6 СП 4.13130		
6	Помещение пищеблока, выгородить защитой дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости.	ст. 4, 5, ч 1-3 ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.6.4 СП 4.13130	01.10.2019	
7	Лаборанские кабинетов химии и физики, выгородить защитой дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости.	ст. 4, 5, ч 1-3 ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.6.4 СП 4.13130	01.10.2019	
8	Помещение библиотеки выгородить защитой дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости.	ст. 4, 5, ч 1-3 ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.6.4 СП 4.13130	01.10.2019	
9	Установить двери с приспособлением для самозакрывания и с уплатнением в питворах в дверных проемах 1-го, 2-го, 3-го этажей, объединяющие коридоры с лестничными клетками. Двери учебных классов обеспечить дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплатнением в питворах.	п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; п.4.2.7 ч.2 СП 1.13130.2013	01.10.2019	
10	Привести вестибюль 1-го этажа в котором обустроен актовый зал и музыкальный зал согласно проектного решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов на 1 этаже.	п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; п.4.2.7 ч.2 СП 1.13130.2013	01.10.2019	
11	эвакуационных выходов из поэтажных коридоров 3-го этажа, а также в вестибюле 1-го этажа обеспечить дверьми предусмотренные проектной	п.23 (д), п.36 (г) «Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном		

	документацией. Двери обеспечить приспособлением для самозакрывания и с уплатнением в питворах.	режиме" п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; п.4.2.7 ч.2 СП 1.13130.2013		
12	Облицовку потолка на путях эвакуации 1-этажа (холл), 1 –го этажа начальной школы выполнить в соответствии с нормативным требованиям ППБ. Предоставить сертификат соответствия на отделочные материалы с классом материалов не ниже КМ1.	п.33 «Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"ст. 89, 134; таб 3, 28, 29,	01.10.2019	
13	Обозначить места размещения огнетушителей световыми фотолюминесцентными экранами.	ст.5,ч 1-3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.6.7. ГОСТ 12.2.143-2009	01.10.2019	
14	На дверях помещений складского назначения (подвал), на дверях книгохранилища (библиотека), в каб. химии, физики, информатики обозначить указателями с обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны помещений.	п.20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; главы 5, 7 и 8 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.10.2019	
15	Провести эксплуатационное испытание наружной пожарной лестнице с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 «Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"	01.10.2019	
16	На путях эвакуации 3 этажа, в помещении электрощитовой, в технических помещениях (теплоузел) светильники накрыть колпаками, предусмотренной конструкцией светильников.	п. 42 (В) Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";	01.10.2019	
17	В складских, местах открытого хранения веществ и материалов обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова	п.6 «Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном	01.10.2019	

	пожарной охраны.	режиме"		
18	Очистить технические помещения, в т.ч. помещение теплоузла технического этажа от горючих материалов (предметы мебель).	п.23 (б) Постановления РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.10.2019	
19	Запретить хранение под лестничными маршами и на лестничной площадке 1 этажа технических предметов и бытовых средств.	п.23 (к) Постановления РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.10.2019	
20	В техническом помещении (теплоузле) провести работа по заделке негорючими материалами, обеспечивающий требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазора в местах пресечения противопожарной преграды.	п.22 «Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"	01.10.2019	
21	На дверях помещений складского и технического назначения обеспечить указатели с обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны помещений.	п.20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; главы 5, 7 и 8 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.1.2. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	01.10.2019	
22	Знак пожарной безопасности, а именно знак обозначения пожарного гидранта выполнить с применением фотолюминесцентных материалов.	п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; п. 6.1.4. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда	01.10.2019	

		(ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний		
23	Запретить изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (пристройки учебных кабинетов).	Ст. 4,5 ч. 1-3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.6 СП 2.13130.2012	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.