

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НОВООЗЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  
ОГРН 1149102178972 ИНН 9110087346**

улица Героев Десантников, д. 14, пгт. Новоозерное, г. Евпатория, 297491  
тел. (06569)46115  
E-mail: school.novoozernoe@mail.ru

**Отчет  
об устранении нарушений**

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, в области пожарной безопасности во исполнение предписания № 83/1/1 от 19.09.2018г., в МБОУ «НСШ» по состоянию на 1 октября 2019 г. проведена следующая работа:

№	Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении	Документ
1.	Объект защиты оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	В бюджет на 2020г. внесены изменения на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации согласно письма МОНиМ РК № 900/01-15 от 01.07.2019г.	Письмо МОНиМ РК № 900/01-15 от 01.07.2019г.
2.	Объект защиты оборудовать аварийным освещением от автономного (резервного) источника питания	В проект бюджета на 2020г. запланированы средства на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по установке системы аварийного освещения	Проект бюджета на 2020-2022гг. Исх. № 228/05-10 от 17.07.19г.
3.	Выполнить в полном объеме фотолюминесцентные эвакуационные системы – ФЭС (совокупность фотолюминесцентных элементов, предназначенная для обеспечения процесса ликвидации чрезвычайной ситуации) согласно стандартам. Не обозначено укомплектование объекта знаками пожарной безопасности и направляющими ФЭС линиями	В проект бюджета на 2020г. запланированы средства на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по установке фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС)	Проект бюджета на 2020-2022гг. Исх. № 228/05-10 от 17.07.19г.
4.	Объект защиты оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	В бюджет на 2020г. внесены изменения на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией	Письмо МОНиМ РК № 900/01-15 от 01.07.2019г.

		людей при пожаре, согласно письма МОНиМ РК № 900/01-15 от 01.07.2019г.	
5.	Помещение пищеблока, выгородить защитой дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости.	Выполнено	Контракт № 32-05-2019 от 05.06.2019г.
6.	Лаборантские кабинетов химии и физики выгородить защитой дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости.	Выполнено	Контракт № 32-05-2019 от 05.06.2019г.
7.	Помещение библиотеки выгородить защитой дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости.	Выполнено	Контракт № 32-05-2019 от 05.06.2019г.
8.	Привести вестибюль 1-го этажа в котором обустроен актовый зал и музыкальный зал согласно проектного решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов на 1 этаже.	Выполнено.	Копия плана из БТИ от 24.07.2019г.
9.	Облицовку потолка на путях эвакуации 1-этажа (холл), 1-го этажа начальной школы выполнить в соответствии с нормативным требованием ППБ. Предоставить сертификат соответствия на отделочные материалы с классом материалов не ниже КМ1.	Сертификаты в наличии	Сертификаты на отделочные материалы
10.	Обозначить места размещения огнетушителей световыми фотолюминесцентными экранами.	Выполнено	
11.	На дверях помещений складского назначения (подвал), на дверях книгохранилища (библиотека), в кабинетах химии, физики, информатики обозначить указателями с обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны помещений.	Выполнено	

12.	Привести эксплуатационное испытание наружной пожарной лестнице с составлением соответствующего протокола испытаний.	Выполнено	Протокол №15/07/2019/ПЛ от 05.07.2019г.
13.	На путях эвакуации 3 этажа, в помещении электрощитовой, в технических помещениях (теплоузел) светильники накрыть колпаками, предусмотренными конструкцией светильников.	Выполнено	
14.	В складских местах открытого хранения веществ и материалов обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Выполнено	
15.	Запретить хранение под лестничными маршами и на лестничной площадке 1 этажа технических предметов и бытовых средств.	Выполнено	
16.	Очистить технические помещения, в т.ч. помещение теплоузла технического этажа от горючих материалов (предметы мебель).	выполнено	
17.	В техническом помещении (теплоузле) провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающий требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазора в местах пресечения противопожарной преграды.	Установлена противопожарная дверь	Контракт № 32-05-2019 от 05.06.2019г.
18.	На дверях помещений складского и технического назначения обеспечить указатели с обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны помещений.	Выполнено	
19.	Знак пожарной безопасности, а именно знак обозначения пожарного гидранта выполнить с применением фотолюминесцентных материалов.	Выполнено	
20.	Запретить изменение конструктивных, объемно-	Внесены изменения в план БТИ и утверждены в	Копии поэтажных

	планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (пристройки учебных кабинетов).	установленном порядке	планов
21.	Установить двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в дверных проемах 1-го, 2-го, 3-го этажей, объединяющие коридоры с лестничными клетками. Двери учебных классов обеспечить дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Дополнительный запрос	Письмо в УО исх.№ 212 от 27.06.2019г.
22.	Эвакуационных выходов из поэтажных коридоров 3-го этажа, а также в вестибюле 1-го этажа обеспечить дверьми предусмотренными проектной документацией. Двери обеспечить приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Дополнительный запрос	Письмо в УО исх.№ 212 от 27.06.2019г.
23.	Подвальное помещение выгородить защитой дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости.	Дополнительный запрос	Письмо в УО исх.№ 212 от 27.06.2019г.

Директор школы

Полисан Т.А..